

Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive – Conferenza delle Regioni 16 maggio 2020

RIEPILOGO PISCINE

REQUISITO		
Adeguate informazione ai frequentatori	Obbligatoria	Cartelli, maxischermi, segnaletica
Rilevazione temperatura	Facoltativa	
Tribune	Chiuse	
Manifestazioni, eventi, feste	Vietati	
Distanziamento sociale	1 metro, tranne i conviventi	Programmazione attività Revisione dei flussi in spazi e aree Per i conviventi, responsabilità individuale
Percorsi differenziati ingresso/uscita	Se possibile	
Prenotazione	Da privilegiare, non obbligatorio	
Elenco presenze	Da conservare per 14 giorni	
Indumenti e oggetti personali		Sempre dentro un sacchetto personale, anche se riposti in armadietti
Dispenser soluzione disinfettante per le mani	Obbligatoria	In ingresso e in altre aree strategiche
Affollamento solarium	Spazio minimo 7 mq/persona	
Affollamento vasca	Spazio minimo 7 mq/persona	
Controllo affollamento	Obbligatoria	A carico del gestore
Disposizione attrezzature (sedie, sdraio, lettini) e percorsi		Garantire sempre 1.5 m tra persone non conviventi
Cloro attivo libero	1,0 -1,5 mg/l	Parametri obbligatori, controlli ogni due ore
Cloro combinato	<= 0,40 mg/l	
pH	6.5 -7.5	
Analisi di laboratorio parametri	Obbligatorie	Prima dell'apertura e ogni mese

Tabella A Accordo Stato Regioni 2003		
Regolamento piscina	Obbligatorio	Doccia saponata prima di entrare in acqua Uso della cuffia obbligatorio Vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua Obbligo pannolini contenitivi
Disinfezione della struttura	Regolare e frequente	
Disinfezione delle attrezzature	Dopo ogni uso / a fine giornata	
Piscine finalizzate al gioco acquatico	Vietati i giochi	Convertite in piscine per la balneazione. Consentite vasche torrente, toboga, scivoli morbidi
Sorveglianza dei bambini da parte dei genitori	Raccomandata	
Le vasche per le quali non è possibile il rispetto dei suddetti parametri devono essere chiuse.		
Le misure prese devono essere scritte ed integrate al piano di autocontrollo della piscina.		